

施工チェックシート		各塗装箇所の塗料の種別 塗り回数			検査日		
工事名		場所			検査員	立会者	
合否判定基準					確認	指摘事項	検査員
検査内容 ※状態により変更あり！	参考！	塗り回数					
		(素地調整)	ナ 隣 ゴ	母 隣 ゴ	ト 隣 ゴ		
指示金物及び架台類(亜鉛めっきを施した面を除く)露出	合成樹脂調合または アルミニウム	2	1	1	<input type="checkbox"/>	下塗りは、さび止めペイント	
指示金物及び架台類(亜鉛めっきを施した面を除く)隠ぺい	さび止めペイント	2	-	-	<input type="checkbox"/>		
保温される金属下地	さび止めペイント	2	-	-	<input type="checkbox"/>	亜鉛めっき部を除く	
タンク類・外面	合成樹脂ペイント	2	1	1	<input type="checkbox"/>	下塗りは、さび止めペイント	
鋼管及び継ぎ手(黒管)露出	合成樹脂ペイント	2	1	1	<input type="checkbox"/>	下塗りは、さび止めペイント	
鋼管及び継ぎ手(黒管)隠ぺい	さび止めペイント	2	-	-	<input type="checkbox"/>		
鋼管及び継ぎ手(白管)露出	合成樹脂調合ペイント	1	1	1	<input type="checkbox"/>	下塗りは、さび止めペイント	
蒸気管及び継ぎ手(黒管)露出	アルミニウムペイント	2	1	1	<input type="checkbox"/>	下塗りは、さび止めペイント	
蒸気管及び継ぎ手(黒管)隠ぺい	さび止めペイント	2	-	-	<input type="checkbox"/>		
煙突及び煙道	耐熱塗料	2	1	1	<input type="checkbox"/>	断熱なし	
煙突及び煙道	耐熱さび止めペイント	2	-	-	<input type="checkbox"/>	断熱あり	
					<input type="checkbox"/>		
					<input type="checkbox"/>		
					<input type="checkbox"/>		

1) 塗装に関しては、オリジナルは優先しない！公共が優先する！

Setsubi-Club・設備倶楽部 2021/09/07 21:28

2) 機器及び番類の塗装は、製造者の標準仕様とする。

3) 隠蔽された鋼管及び継ぎ手(白管)の塗装は不要。(天井内、PS内、暗渠内等)

4) 耐熱塗料の耐熱温度は、ボイラー用では400° c以上のものとする。

5) 継ぎ手接続後のねじ部の鉄面は、さび止めペイント2回塗りを行う。