

屋上キュービクル据付要領

特記事項

1. 設置場所への昇降路は階段とする。
2. アンカーボルトの位置は機器納入図によること。
3. キュービクル本体に換気ガラーを設ける場合は、雨などが進入しないように考慮する。
4. 屋上に設ける場合は保守点検に必要な周辺スペースを確保する。
5. その他の注意事項
 - (1) 屋上に設置する場合は、集中降雨時の排水能力を確認する。
 - (2) 設置場所に適した防虫対策、防嵐対策をする。

